



SOTNINGSFRISTER FÖR SOTNINGSDISTRIKTEN BERG, BRÄCKE, HÄRJEDALEN, KROKOM, RAGUNDA, STRÖMSUND OCH ÖSTERSUND.

Värme-, varmvatten-, varmlufts-och ångpanna.

Om pannan ingår i värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare kan sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används.

Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|----------|---|
| 4 ggr/år | Avser konventionella pannor |
| 3 ggr/år | Avser pannan med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| 2 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med trädpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. |

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande

| Frist | Tillämpningskriterier |
|----------|---|
| 4 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 1 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. |
| 2 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. |

Kökspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning.

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|----------|--|
| 6 ggr/år | Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. |
| 1 år | Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle |



Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning eller matlagning, där eldning övergår 500 kilo (cirka en kubikmeter) normaltorkad ved per år, ska sotning utföras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|--------------|---|
| 3 ggr/år | Avser vedspis som utgör den primära värmekällan för uppvärmning av det rum som eldstaden är uppställd eller för matlagning. |

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|--------------|---|
| 1 år | Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 3 år | Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| 3 år | Eldstaden finns i ett fritidshus. |

D. Imkanaler i restauranger eller andra storkök (kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll).

Sotning ska göras enligt följande.

| Frist | Tillämpningskriterier |
|--------------|--|
| 3 ggr/år | Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov |
| 1 år | Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet. |

Övrigt

Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta

- undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen,
- möjligheter att ändra sotningsfrister i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl, samt
- övergångsförfarandet vid införande av nya föreskrifter om sotningsfrister.

Antagen av Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion den 2014-12-17 § 45 och gäller från och med 2015-01-01.